



LABORATORIUM POMIAROWO-BADAWCZE
Laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji,
sygnatariusza porozumień EA MLA i ILAC MRA dotyczących wzajemnego
uznawania sprawozdań z badań.
Nr akredytacji AB 196



Wyciąg ze sprawozdania z badań nr 31/08/LMW

Laboratorium Pomiarowo - Badawcze przeprowadziło badania okna drewnianego jednoramowego systemu EUROLINE-I zgodnie z AT-15-6672/2005 „Jednoramowe okna i drzwi balkonowe systemu EUROLINE-I z drewna sosnowego lub red meranti klejonego warstwowo” dostarczonego przez:

**Zakład Stolarski
Stanisław Sitak
ul. Leśna 12c
49-313 Lubsza**

które uzyskało następujące wyniki:

<i>Cecha badana</i>	<i>Metoda badawcza</i>	<i>Klasyfikacja</i>
WODOSZCZELNOŚĆ	Badanie wykonano wg normy PN-EN 1027:2001	Klasa 4A wg PN-EN 12208:2001
PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA	Badanie wykonano wg normy PN-EN 1026:2001	Klasa 4 wg PN-EN 12207:2001
ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIE WIATREM	Badanie wykonano wg normy PN-EN 12211:2001	Klasa C3 wg PN-EN 12210:2001



Złotów, kwiecień 2008r.

Kierownik Laboratorium

Mieczysław Kotyński



Metalplast KARO Złotów SA, ul. Kujańska 10e, 77-400 Złotów

www.metalplast-karo.pl, e-mail: romb@gk-kety.com.pl

NIP 767-000-00-75 REGON 000057388 KRS 0000120632

tel. +48 672650401, fax +48 672650400, kapitał zakładowy 17.900.000 PLN